



### Calificación de eficiencia energética de Local existente

Más



Menos

Edificio/Local: Local en edificio Los Álamos/Avenida Melchor Luz, nº 10/ Puerto de la Cruz  
 Localidad/Zona climática: Puerto de la Cruz/Alpha 3 V  
 Uso del edificio/local: Almacén  
 Referencia catastral: 7838901CS4473N0023RI

Consumo de energía primaria anual: 10788.84 Kwh/año  
 103.50 Kwh/m²año  
 Emisiones de CO<sub>2</sub> anuales: 2866.60 Kg CO<sub>2</sub>/año  
 27.50 Kg CO<sub>2</sub>/m²año

El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa CE3X, para unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación.

El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán del comportamiento del edificio y de las condiciones climáticas entre otros factores

 <b>Gobierno de Canarias</b> Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento	Nº Registro: 125551
	Fecha de expedición: 03/06/2016
	Válido hasta: 01/06/2026